



【特記】

- ・太線は新設、細線は既設を示す。
- ・室内機～室外機の渡り配線は既設再利用及び新設配線とする。
- ・室内機～個別リモコン配線は既設再利用及び新設配線とする。
- ・室内機の電源配線は取外し復旧とする。(電気工事)

【凡例】

	既設配管を示す
	新設配管を示す
	既設配管との接続を示す
	空調リモコン更新(配線及びボックス共既設再利用)

新設冷媒配管		
記号	液管	ガス管
①	Φ9.5	Φ15.9
②	Φ12.7	Φ25.4
③	Φ15.9	Φ31.8
④	Φ19.1	Φ38.1

訂正	DATE	訂正事項	担当	承認
1				
2				
3				
4				
5				